



## 5. ダイオキシン類測定結果(年平均値)

| 測定項目     |            | 流入下水  | 放流水     | 排出基準 |
|----------|------------|-------|---------|------|
| PCDDs    | [pg-TEQ/L] | 0.14  | 0.00027 | -    |
| PCDFs    | [pg-TEQ/L] | 0.010 | 0       | -    |
| コブラナ PCB | [pg-TEQ/L] | 0.039 | 0.0013  | -    |
| 合計       | [pg-TEQ/L] | 0.19  | 0.0015  | 10   |

## 6. 焼却炉排ガスダイオキシン類測定結果

| 測定項目     |                           | 一号炉       | 三号炉       | 排出基準 |
|----------|---------------------------|-----------|-----------|------|
| PCDDs    | [ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ] | 0.00023   | 0         | -    |
| PCDFs    | [ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ] | 0         | 0         | -    |
| コブラナ PCB | [ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ] | 0.0000016 | 0.0000038 | -    |
| 合計       | [ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ] | 0.00023   | 0.0000038 | 5    |