

市長等の措置に係る通知書

(道路河川部)

2022年6月2日監査執行

No	指摘事項	措置の状況	改善又は 検討の目標 年 月 日
1	<p>委託料の執行 (道路維持課)</p> <p>①前回定期監査の問題点が改善されておらず、仕様書の見直しが必要なものがある。</p> <p>(藤沢駅北口公共施設保守管理及び辻堂駅他昇降機監視等業務)</p> <p>前回定期監査の問題点(当時「その他」)で指摘されていたにもかかわらず、各設備の周期点検業務について点検内容の詳細な記載がない。</p>	<p>各設備の周期点検業務について、設備ごとの点検表に点検内容を明記するよう仕様書を修正し、令和5年度の契約を締結した。</p>	2023年 4月1日