

## 石名坂環境事業所 維持管理の状況に関する情報

令和6年度

### 1 処分した一般廃棄物の各月ごとの数量

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処理量(トン)	1531.81	3073.34	1575.07	1584.53	1806.77	1248.34	903.77	2472.60	1956.11	914.43	0	2618.11

### 2 燃焼室中及び集じん器に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度 (全て日平均値の月平均値)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準値
3号炉	燃焼室温度(°C)	916	921	918	917	859	917	911	925	923	932	-	922	800(以上)
	集じん器流入ガス温度(°C)	165	165	165	165	155	165	166	165	166	167	-	165	200
	排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	13	15	13	20	14	20	17	17	10	6	-	10	100

(1、2号炉は休止中のため、測定していません。)

### 3 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度測定 (排ガス採取位置は全て煙突入口)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	排出基準値 (大気汚染防止法)
施設対象炉	-	3号炉	-	3号炉	-	3号炉	-	3号炉	3号炉	-	-	3号炉	-
試料採取日	-	5月9日	-	7月2日	-	9月3日	-	11月7日	12月19日	-	-	3月11日	-
結果が得られた日	-	5月30日	-	7月23日	-	9月23日	-	11月29日	1月17日	-	-	3月28日	-
ばいじん濃度(g/m <sup>3</sup> N) ※	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	0.08
硫黄酸化物量(m <sup>3</sup> N/h) ※	-	0.026	-	<0.012	-	<0.012	-	<0.014	<0.013	-	-	<0.016	219
窒素酸化物濃度(ppm)	-	50	-	36	-	28	-	28	41	-	-	22	250
塩化水素濃度(mg/m <sup>3</sup> N) ※	-	15	-	3	-	6	-	6	5	-	-	<1	700

(※ m<sup>3</sup>Nは 0°C, 1気圧に換算した状態の気体の体積を示します。)

(1、2号炉は休止中のため、測定していません。)

#### 4 排ガス中のダイオキシン類濃度

対象炉	採取年月日	採取位置	結果の得られた日	測定結果	排出基準値
3号炉	2024年12月13日	煙突	2025年2月28日	0.015 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N ※	1 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N ※

(※ m<sup>3</sup>Nは 0°C, 1気圧に換算した状態の気体の体積を示します。)

(1、2号炉は休止中のため、測定していません。)

#### 5 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

対象炉	作業日	除去場所
3号炉	2024年8月1日～2024年8月9日	ろ過式集じん器 排ガス冷却器
3号炉	2025年1月20日～2025年2月25日	廃熱ボイラ